



2x PLINSKI KONDENZACIJSKI KOTEL  
moči: 37 in 80kW  
710W/230V~1/50Hz

ločena koaksialna odvodnika  
Ø125/80 vsatavljena v obstoječi  
dimni tuljavi

dimnik obstoječih  
plinskih peči

obstoječi plinski vod  
DN40

DN20  
Ø26,9x2,65

INVESTITOR	Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana Vrtec Vrhovci, Vrhovci cesta XIX/10, Ljubljana		
direktor	Sašo Saksida	 projektiranje in inženiring d.o.o. Dol110, 1353 Borovnica	ident. št. 0553
IZVAJALEC PROJEKTA			
direktor	TURK M. u.d.i.s.		
OBJEKT	VRTEC VRHOVCI enota VRHOVCI		
odg. vodja projekta	Marko Potisek u.d.i.a.	vrsta projekta	PZI
id. št.	A-0708 podpis	vrsta načrta	STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA
odg. projektant	Marcel Turk u.d.i.s.	segment	PLINSKA INSTALACIJA
id. št.	S-0384 podpis <i>MT</i>	risba	shema prikjučitve peči
obdelal	J. Jakopič, i.s.	merilo 1: x	datum april 2019 revizija datum
številka projekta:	CP02/19		
številka načrta:	02/19-S	številka risbe	2.2
mapa:	4	zamenjuje risbo	